

Výsledky zkoušení -chemické vyšetření**"červenec 2018**

UKAZATEL	Studna Svákov-dole u Kavalieru(kempu)	Vyhl. č.252/2004Sb., ve znění platných předpisů
pH	6,2	6,5-9,5
Amonné ionty mg/l	<0,05	max.0,50
Barva mg/l Pt	<5	max.20
TOC mg/l	1,6	max.5,0
Dusičnany mg/l	35	max.50
Dusitany mg/l	<0,02	max.0,50
Chloridy mg/l	18	max.100
Vápník, Hořčík	0,685	2,0-3,5
Zákal ZF(n)	<0,20	max.5
Železo mg/l	0,013	max.0,2

Výsledky zkoušení-mikrobiologické vyšetření

UKAZATEL	studna Svákov-dole u Kavalieru(kempu)	Vyhl. č.252/2004 Sb., ve znění platných předpisů
Intestinální enterokoky KTJ/100ml	0	max.0
Escherichia coli KTJ/100ml	0	max.0
Počty kolonií při 22°C KTJ/ml	9	max.500
Koliformní bakterie KTJ/100ml	0	max.0